


# FUTURA RONDELL

Sicherheitsleuchte



Die Abstandstabellen basieren auf folgenden Parametern:



Betriebswirkungsgrad:	100,02
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum):	91,09
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum):	8,91
Wartungsfaktor:	0,80
Notbeleuchtungsfaktor:	1,00
Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie:	1.00 lx
Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite:	0.50 lx
Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie:	40 : 1
Breite des Rettungsweges:	2,0 m

Abstandstabellen für ebene Fluchtwege:

RO WD E220-SL60      Lichtstrom:    460 lm

Montagehöhe [m]					
2,50	4,30	11,00	11,10	11,00	4,30
3,00	4,60	11,80	11,90	11,80	4,60
3,50	4,80	12,50	12,60	12,50	4,80
4,00	4,90	13,00	13,10	13,00	4,90
5,00	5,00	14,20	14,30	14,20	5,00
6,00	4,20	14,40	14,50	14,30	4,20
8,00	4,20	14,40	14,50	14,30	4,20
10,00	3,00	13,30	13,20	13,30	3,00

RO WD X3-LW      Lichtstrom:    230 lm

Montagehöhe [m]					
2,50	3,40	8,80	8,90	8,90	3,30
3,00	3,60	9,30	9,40	9,40	3,50
3,50	3,60	9,70	9,80	9,70	3,50
4,00	3,60	9,90	10,10	10,00	3,50
5,00	3,30	10,20	10,30	10,10	3,30
6,00	3,00	10,00	10,10	10,00	3,00
8,00					
10,00					

RO WD X3-LW2      Lichtstrom:    400 lm

Montagehöhe [m]					
2,50	4,20	10,50	10,70	10,60	4,20
3,00	4,50	11,30	11,50	11,30	4,30
3,50	4,60	11,90	12,10	11,90	4,50
4,00	4,80	12,40	12,60	12,40	4,60
5,00	4,70	13,40	13,60	13,40	4,60
6,00	3,60	13,30	13,50	13,30	3,60
8,00	3,60	13,30	13,50	13,30	3,60
10,00					